



ЕРСМ Сибири
Engineering Procurement Construction Management

ООО «ЕРСМ Сибири»
660074, г. Красноярск,
ул. Борисова, 14 стр 2
оф. 606, а/я 21641
тел.: +7 (391) 205-20-24
e-mail: info@epcmsiberia.ru
www.epcmsiberia.ru

ИНН/КПП 2463242025/246301001
ОГРН 1122468065587
ОКПО 10210537
р/с 40702810912030113472
Филиал ООО «Экспобанк»
в г. Новосибирске
БИК 045004861
к/с 30101810450040000861

Заказчик – ООО «Пятнадцатый Ветропарк ФРВ»

«Излучная ВЭС. Ветровая электрическая станция, внутриплощадочные
автомобильные дороги»

Проектная документация

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру
линейного объекта»

Подраздел 2 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»

Книга 2 «Прочие сооружения»

ВЭС00086.286.1.1-ИЛО2.2

ООО «ЕРСМ Сибири»

Заказчик – ООО «Пятнадцатый Ветропарк ФРВ»

«Излучная ВЭС. Ветровая электрическая станция, внутривысотные
автомобильные дороги»

Проектная документация

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру
линейного объекта»

Подраздел 2 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»

Книга 1 «Прочие сооружения»

ВЭС00086.286.1.1-ИЛО2.2

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
|------|--------|-------|------|
| | | | |
| | | | |

Технический директор



Лушников А.А.

Главный инженер проекта

Гусев А. В.

Содержание

| | |
|--|----|
| Справка главного инженера проекта | 3 |
| 1. Введение..... | 4 |
| 2. Пояснительная записка | 4 |
| 2.1 Сведения о строительстве новых объектов капитального строительства, обеспечивающих функционирование линейного объекта..... | 4 |
| 2.2 Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации..... | 4 |
| 2.3 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на линейный объект..... | 5 |
| 2.4 Природно-климатические и инженерно-геологические характеристики участка строительства. | 5 |
| 2.4.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка строительства | 5 |
| 2.4.2 Сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка, предоставляемого для размещения линейного объекта (сейсмичность, мерзлые грунты, опасные геологические процессы и др.)..... | 10 |
| 2.4.3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании линейного объекта | 11 |
| 2.4.4 Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта | 14 |
| 2.5 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений. | 17 |
| Дизельная электростанция (ДЭС) | 20 |
| 2.6 Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта от опасных природных и техногенных процессов | 20 |
| Таблица регистрации изменений..... | 21 |

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ВЭС00086.286.1.1-ИЛО2.2-С

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | | | |
|-----------|----------|------|--------|---------|-------|---|------|--------|
| Разраб. | Чайкин | | | | 12.19 | <div style="text-align: center;"> <p>Излучная ВЭС.</p> <p>Ветровая электрическая станция.</p> <p>Конструктивные и объёмно-планировочные решения. Содержание.</p> </div> | | |
| Проверил | Ковжун | | | | 12.19 | | | |
| Нач. отд. | | | | | | | | |
| Н. контр. | Пирогова | | | | 12.19 | | | |
| ГИП | Гусев | | | | 12.19 | | | |
| | | | | | | Лит. | Лист | Листов |
| | | | | | | | | 1 |



ЕРСМ Сибири
Engineering Procurement Construction Management

Справка главного инженера проекта

В настоящем проекте все технические решения по сооружениям, конструкциям, оборудованию и технологической части приняты и разработаны в полном соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, с соблюдением технических условий и с действующими на дату выпуска проекта нормами и правилами, включая правила пожарной безопасности.

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований техники безопасности и пожарной безопасности, эксплуатация сооружений по данному проекту безопасна.

Главный инженер проекта



А.В. Гусев





Согласовано

Взам. Инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

ВЭС00086.286.1.1-ИЛ05.2.2-СГ

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|-----------|---------|----------|--------|---|-------|
| Разраб. | | Чайкин | |  | 12.19 |
| Проверил | | Ковжун | |  | 12.19 |
| Нач. отд. | | | | | |
| Н. контр. | | Пирогова | |  | 12.19 |
| ГИП | | Гусев | |  | 12.19 |

Излучная ВЭС.
Ветровая электрическая станция.
Конструктивные и объёмно-планировочные решения. Справка ГИПа

| Лит. | Лист | Листов |
|---|------|--------|
| | | 1 |
|  ЕРСМ Сибири Engineering Procurement Construction Management | | |

2.3 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на линейный объект

Исходные данные:

1. Отчетная документация по результатам инженерных изысканий
2. Документ по планировке территории
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определившие требования к проекту (см. приложение А).

2.4 Природно-климатические и инженерно-геологические характеристики участка строительства.

2.4.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка строительства

Участок инженерных изысканий расположен на юге европейской части Российской Федерации, в Астраханской области, Черноярском районе, около с. Зубовка.



Рисунок 1. Участок проектирования.

| | |
|--------------|--|
| Взам. Инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |

| | | | | | |
|------|---------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

ВЭС00086.286.1.1-ИЛО2.2

Лист

2

Климатические условия

Климат исследуемого района складывается под воздействием циркуляционных процессов южной зоны умеренных широт. Воздушные массы, оказывающие влияние на климат, могут быть самыми различными как по своим физическим свойствам, так и происхождению. Эта территория доступна для свободного вторжения холодных масс из Арктики. С Атлантики сюда приходят морские, воздушные массы, нередко вторжения из Казахстана. Имеют место и выносы тропического воздуха со Средиземноморского бассейна и Ирана. Это территория исключительного преобладания континентального воздуха умеренных широт, что и формирует сухой резко континентальный климат.

Климат рассматриваемой территории характеризуется относительно холодной малоснежной зимой и жарким сухим летом с частыми суховеями и засухами.

Климатические условия Прикаспийской низменности, в зоне которой находится дельта Волги, характерны малым количеством атмосферных осадков, частыми и сухими жаркими ветрами летом. Кроме того, большим дефицитом влажности, что обуславливает здесь развитие полупустынного растительного покрова.

Климат резко-континентальный, характеризуется, преимущественно, антициклоническим характером циркуляции атмосферы со значительными амплитудами суточных и сезонных изменений температуры воздуха, малым количеством осадков и большой испаряемостью, неравномерным распределением по сезонам количества выпадающих осадков с максимумом в июне, существенными различиями в состоянии неба по сезонам.

Для составления климатической характеристики района изысканий были использованы сведения метеостанции, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 - Сведения о метеостанции

| Метеостанция | Широта | Долгота | Высота (м) | Примечание | Год закрытия станции |
|--------------|--------|---------|------------|-------------------------|----------------------|
| Астрахань | 46°28' | 47°98' | -22 | Перенос 1962 - 11 км ЮЗ | действует |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------|---------|------|-------------------------|--|--|------|---|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. Инв. № | | | | | | | Лист | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | ВЭС00086.286.1.1-ИЛО2.2 | | | | 3 |

Основные климатические характеристики территории изысканий приведены в таблицах 2-4.

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период по м. ст. Досанг составляет 9,6 оС. Среднемесячная температура самого холодного месяца, января, составляет минус 6,2 оС, самого тёплого месяца июля 25,5 оС. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает 43,4 оС, абсолютный минимум минус 34 оС. Амплитуда колебания абсолютных температур воздуха 77,4 оС.

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период по м. ст. Астрахань составляет 9,6 оС. Среднемесячная температура самого холодного месяца, января, составляет минус 6,3 оС, самого тёплого месяца июля 25,3 оС. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает 41 оС, абсолютный минимум минус 31,8 оС. Амплитуда колебания абсолютных температур воздуха 72,8 оС.

Таблица 2 - Средняя месячная и годовая температуры воздуха. (°С)

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
|-----------------------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|
| Астрахань (1837-2006) | -6,3 | -5,5 | 0,5 | 10,0 | 17,9 | 22,8 | 25,3 | 23,6 | 17,4 | 9,8 | 2,7 | -3,0 | 9,6 |

Таблица 3 - Абсолютный максимум температуры воздуха (°С)

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Астрахань(1896 - 2006) | 12,8 | 16,9 | 24,0 | 32,0 | 36,8 | 39,6 | 41,0 | 40,0 | 35,8 | 29,0 | 21,5 | 16,4 | 41,0 |
| | 1966 | 1958 | 1914 | 1950 | 1897 | 1972 | 1991 | 2006 | 1897 | 2001 | 1924 | 1961 | 1991 |

Таблица 4 - Абсолютный минимум температуры воздуха (°С)

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
|-----------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Астрахань (1881-2006) | -31,8 | -33,0 | -26,9 | -8,9 | -1,1 | 6,1 | 10,1 | 6,0 | -2,0 | -10,5 | -25,8 | -29,9 | -31,8 |
| | 1883 | 1954 | 1954 | 1904 | 1918 | 1967 | 1973 | 1984 | 1986 | 1976 | 1931 | 1892 | 1883 |

Весенние месяцы характеризуются, преимущественно, положительными значениями температуры воздуха. Средняя дата перехода среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных температур - 17 марта. С конца мая (в

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|--------|---------|------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. Инв. № | | | | | | | | | | | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | ВЭС00086.286.1.1-ИЛО2.2 | | | | | | | | 4 |
| | | | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | | | | | | | | | |

среднем, с 30 мая) среднесуточная температура превышает 20 оС. Средняя многолетняя дата последнего заморозка - 18 апреля, самая ранняя - 21 марта, самая поздняя - 15 мая.

Осенью среднемесячные температуры воздуха остаются положительными, как правило, до конца второй декады ноября. Средняя многолетняя дата перехода среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных температур - 20 ноября. Заморозки начинают наблюдаться обычно в середине октября (средняя многолетняя дата - 12 октября), самая ранняя дата, когда наблюдались заморозки на метеостанции Досанг - 21 сентября, самая поздняя - 21 ноября.

Продолжительность безморозного периода в самые теплые годы достигает 204 дней, а в холодные составляет 147 дней, средняя продолжительность - 176 дней.

Наибольшее количество атмосферных осадков выпадает, обычно, в мае-июле, в среднем, - от 20 до 29 мм в месяц. Наименьшее количество осадков приурочено к январю- марту, в среднем – 11 - 19 мм в месяц.

Среднегодовое количество осадков по данным наблюдений на метеостанции Астрахань составило 221 мм, с поправками по методу Богдановой Э.Г. – 250 мм.

Снежный покров, как элемент климата, характеризуется следующими показателями: датами появления и схода, образования и разрушения устойчивого снежного покрова, числом дней со снежным покровом, высотой, плотностью, запасом воды в снежном покрове.

Характерной особенностью зимнего периода является неустойчивость залегания снежного покрова, в 63 % зимы имеют неустойчивое снегозалежание.

Первый снежный покров появляется в начале декабря, устойчивый – в конце декабря. При общей неустойчивости снежного покрова за зиму в среднем наблюдается 1-2 снегопада, когда за сутки устанавливается снежный покров высотой 10-30 см. Самое раннее установление снежного покрова отмечалось 6-10 декабря и удерживалось до начала марта, но высота снежного покрова незначительная.

За последние 20 лет не отмечалось установление устойчивого снежного покрова. С конца февраля начинается разрушение снежного покрова и в марте снег

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------|---------|------|-------------------------|--|--|------|---|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. Инв. № | | | | | | | Лист | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | ВЭС00086.286.1.1-ИЛО2.2 | | | | 5 |

сходит совсем. Лишь в отдельные годы снежный покров разрушился в апреле (зима 1964 - 1965 гг.). Средняя высота снежного покрова 3 см.

В теплые зимы снежный покров появляется обычно в январе. Так в зимы 1942 - 1943 гг., 1964 - 1965 гг., снежный покров появился лишь 08.01. В зимы 1980 - 1981 гг., 1985 - 1986

гг., 1994 - 1995 гг., 1998 - 1999 гг., 1999 - 2000 гг., и в зимы последних лет устойчивый снежный покров полностью отсутствовал, за исключением зимы 2003 - 2004 гг.

Наибольшая декадная высота повторяемостью один раз в 10 лет – 44 см.
Наибольшая декадная высота повторяемостью один раз в 20 лет – 64 см.

Наибольший запас воды в снежном покрове повторяемостью один раз в 25 лет - 51,3

мм.

Ветровой режим определяется как общей циркуляцией атмосферы, так и орографическими особенностями местности.

Нагрузки

Согласно приложению Ж, СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» для участка изысканий принимаются следующие районы:

По расчетному значению веса снегового покрова – I (карта По давлению ветра – IV (карта 2г).

По толщине стенки гололеда – III (карта 3а).

По нормативным значениям минимальной температуры воздуха – 25 оС (Карта По нормативным значениям максимальной температуры воздуха – 36 оС (Карта 5).

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------|---------|------|-------------------------|--|--|------|---|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. Инв. № | | | | | | | Лист | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | ВЭС00086.286.1.1-ИЛО2.2 | | | | 6 |

№ 51 – 13,5 см; в скважине № 54 – 5,8 см; в скважине № 56 – 9,4 см; в скважине № 59 – 8,9 см; в скважине № 62 – 10,5 см; в скважине № 65 – 13,5 см; в скважине № 67 – 7,3 см; в скважине № 82 – 13,3 см; в скважине № 84 – 14,6 см.

К I типу по грунтовым условиям просадочности относятся лишь площадки ВЭУ под скважинами № 7,22,28,34,44,72,75. Суммарная просадка от собственного веса в скважине № 7

–3,7 см; в скважине № 22 – отсутствует; в скважине № 28 – 4,3 см; в скважине № 34 – 2,2 см; в скважине № 44 – 3,0 см; в скважине № 72 – 2,5 см; в скважине № 75 – отсутствует.

Расчеты типа грунтовых условий по просадочности представлены в приложении К. Величина относительной просадочности составляет для ИГЭ-1 – 0,031 д.ед.

Начальное просадочное давление для грунтов ИГЭ-1 составляет 0,139 МПа.
- набухающие грунты.

Грунты ИГЭ-5, обладающие набухающими свойствами, представлены глинами легкими твердыми слабонабухающими, очень плотными, серо-зеленого цвета. Встречены в скважинах

№1-24,26-35,39,43-46,49,53,54,59-63,65,67,71,84.

Показатели набухающих свойств грунтов ИГЭ-5 определены в грунтоведческой лаборатории.

Свободное набухание E_{sw} составляет 0,072 д.е. Влажность набухания W_{наб} составляет 30,93%.

2.4.3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании линейного объекта

На основании материалов лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов на исследуемой территории согласно ГОСТ 20522-2012 и в соответствии с классификацией грунтов по ГОСТ 25100-2011 выделено 10 (десять) инженерно-геологических элементов: ИГЭ-1, ИГЭ-2, ИГЭ-3, ИГЭ-4, ИГЭ-5, ИГЭ-6, ИГЭ-7, ИГЭ-8, ИГЭ-9, ИГЭ-10 и

| | |
|--------------|--|
| Взам. Инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |

| | | | | | | | |
|------|---------|------|--------|---------|------|-------------------------|------|
| | | | | | | ВЭС00086.286.1.1-ИЛО2.2 | Лист |
| | | | | | | | 8 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | | |

один слой: Слой-1.

Согласно классификации ГОСТ 25100-2011 в пределах исследуемого участка распространены грунты приведённые ниже.

Класс дисперсных грунтов

Подкласс связные Тип осадочные Вид минеральные

Подвид глинистые грунты

ИГЭ-1 (vQIV) – Супесь твердая среднепросадочная;

ИГЭ-2 (mQIIIhv) – Супесь пластичная;

ИГЭ-3 (mQIIIhv) – Суглинок легкий тугопластичный;

ИГЭ-4 (mQIIIhv) – Суглинок легкий полутвердый;

ИГЭ-5 (mQIIIhv) – Глина легкая твердая слабонабухающая;

ИГЭ-6 (mQIIIhv) – Суглинок тяжелый полутвердый;

ИГЭ-7 (mQIIIhv) – Суглинок легкий тугопластичный;

ИГЭ-8 (mQIIIhv) – Глина легкая полутвердая ненабухающая;

Класс дисперсных грунтов

Подкласс несвязные Тип осадочные Вид минеральные

Подвид пески

ИГЭ-9 (mQIIIhv) – Песок мелкий;

ИГЭ-10 (mQIIIhv) – Песок пылеватый водонасыщенный;

Слой-1 (vQIV) – Песок пылеватый.

Результаты лабораторных исследований грунтов выполнены по действующим нормативным документам и приведены в приложениях Д, Л.

Расчетные значения выполнены при доверительных вероятностях $I = 0.95$, $II = 0.85$.

Ведомость нормативных и расчетных показателей свойств грунтов приведена в таблице 5.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--|---------|------|-------------------------|--|--|------|---|
| Взам. Инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | Расчетные значения выполнены при доверительных вероятностях I = 0.95, II = 0.85. | | | | | | Лист | |
| | | | Ведомость нормативных и расчетных показателей свойств грунтов приведена в таблице 5. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | ВЭС00086.286.1.1-ИЛО2.2 | | | | 9 |

Таблица 5. Нормативные и расчетные характеристики грунтов

| № ИГЭ | Наименование ИГЭ по ГОСТ 25100-2011 | Коэффициент пористости, т.е. | Плотность естественного грунта, г/см³ | | | Удельное сцепление, кПа | | | Угол внутреннего трения, град. | | | Модуль деформации при природ. влажности, МПа | Модуль деформации замоченный, МПа |
|-------|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------------|
| | | | ρ _n | ρ _{0,95} | ρ _{0,85} | C _n | C _{0,95} | C _{0,85} | φ _n | φ _{0,95} | φ _{0,85} | | |
| 1 | Супесь твердая <u>среднепросадочная</u> | 0,686 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 36,54 | 18,23 |
| 2 | Супесь пластичная | 0,581 | 2,04 | 2,02 | 2,03 | 16 | 15 | 15 | 26 | 26 | 26 | 20,38 | - |
| 3 | Суглинок легкий <u>тугопластичный</u> | 0,624 | 2,01 | 2,00 | 2,00 | 33 | 32 | 32 | 23 | 22 | 22 | 19,99 | - |
| 4 | Суглинок легкий <u>полутвердый</u> | 0,628 | 2,00 | 1,99 | 1,99 | 34 | 33 | 33 | 23 | 23 | 23 | 26,45 | - |
| 5 | Глина легкая твердая <u>слабонабухающая</u> | 0,758 | 1,97 | 1,96 | 1,96 | 59 | 57 | 58 | 19 | 19 | 19 | 31,08 | - |
| 6 | Суглинок тяжелый <u>полутвердый</u> | 0,662 | 2,00 | 1,99 | 2,00 | 32 | 31 | 31 | 24 | 24 | 24 | 25,40 | - |
| 7 | Суглинок легкий <u>тугопластичный</u> | 0,689 | 2,00 | 1,99 | 1,99 | 32 | 30 | 31 | 24 | 23 | 24 | 17,98 | - |
| 8 | Глина легкая полутвердая <u>ненабухающая</u> | 0,718 | 1,99 | 1,97 | 1,98 | 62 | 59 | 60 | 19 | 19 | 19 | 24,72 | - |

Геологическое строение и характер распространения ИГЭ глубине приведены на инженерно-геологических колонках.

Зона влажности – сухая (СП 50.13330.2012, приложение В).

По результатам лабораторных исследований грунты ИГЭ-1 по степени засоленности можно разделить на две группы: незасоленные грунты в скважинах №

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. Инв. № |
| Изм. | Кол.уч. | Лист |
| № док. | Подпись | Дата |

3,6,22,25,28,30,32,34,36,43,51,79 и слабозасолённые грунты в скважинах № 1,2,5,7,8,9,13,17,19,40 (ГОСТ 25100-2011, табл. Б.25).

Согласно приложению Ж и в соответствии с таблицей В.1 СП 28.13330.2017 с учётом примечаний, по содержанию сульфатов незасоленные грунты сильно-агрессивные к I-й группе цементов к бетонам марки W4 по тах содержанию сульфатов 1857,60 мг/кг, среднеагрессивные к бетонам марки W6, слабоагрессивные к бетонам марки W8 и неагрессивные к бетонам марки W10-W20. Ко II-й и к III-й группе цементов незасоленные грунты неагрессивные.

В соответствии с таблицей В.2, с учётом примечаний СП 28.13330.2017, незасоленные грунты по тах содержанию хлоридов 1595,25 мг/кг среднеагрессивные на арматуру в железобетонных конструкциях для бетонов W4-W10 и слабоагрессивные к бетонам более W10.

В соответствии с таблицей В.1 СП 28.13330.2017 с учётом примечаний, по содержанию сульфатов слабозасоленные грунты сильноагрессивные к I-й группе цементов к бетонам марки W4-W14 по тах содержанию сульфатов 4406,40 мг/кг, среднеагрессивные к бетонам марки W16-W20. Ко II-й группе цементов слабозасоленные грунты среднеагрессивные к бетонам марки W4, слабоагрессивные к бетонам марки W6 и неагрессивные к бетонам марки W8-W20. К III-й группе цементов слабозасоленные грунты неагрессивные.

В соответствии с таблицей В.2, с учётом примечаний СП 28.13330.2017, слабозасоленные грунты по тах содержанию хлоридов 1949,75 мг/кг среднеагрессивные на арматуру в железобетонных конструкциях для бетонов W4-W10 и слабоагрессивные к бетонам более W10.

2.4.4 Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта

Изученная территория в гидрогеологическом отношении принадлежит к Прикаспийскому артезианскому бассейну, Каспийскому гидрогеологическому району.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------|---------|------|-------------------------|--|--|------|----|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. Инв. № | | | | | | | Лист | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | ВЭС00086.286.1.1-ИЛО2.2 | | | | 11 |

Гидрогеологические условия бассейна разнообразны и определяются геоструктурными и климатическими факторами. В бортовых частях бассейна, где расположены основные области питания водоносных горизонтов, происходит активный водообмен в верхней зоне подземных вод, вследствие чего формируются воды невысокой минерализации гидрокарбонатного или смешанного состава. В центральных и южных частях бассейна вследствие широкого развития соляных куполов, с которыми связана миграция рассолов в поверхностные водоносные горизонты, отсутствия дренажа и наличия подпора со стороны Каспийского моря, а также из-за сухого климата происходит континентальное засоление пород и подземных вод. В результате нарушается нормальная вертикальная гидрохимическая зональность вод, свойственная артезианским платформенным бассейнам, и в зоне свободного водообмена получают развитие сильноминерализованные воды, на фоне которых встречаются линзы пресных и солоноватых вод.

Каспийский гидрогеологический район занимает западную и северо-западную части Прикаспийской низменности, представляющей собой слаборасчлененную равнину с абс. отм. не выше 35 м. Характерной чертой геологического строения района является наличие мощного покрова четвертичных и плиоценовых отложений.

Воды четвертичных отложений – хвалынских – обычно грунтовые и слабонапорные. Минерализация их изменяется от 1-3 до 40-70 г/л. Среди высокоминерализованных вод четвертичных отложений нередко встречаются «плавающие» линзы пресных вод, обычно приуроченные к понижениям рельефа.

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием первого безнапорного водоносного горизонта верхнечетвертичных морских хвалынских отложений, водосодержащими породами являются глинистые отложения. Появление второго водоносного горизонта наблюдается значительно реже, водосодержащими породами в основном являются песчаные отложения.

Подземные воды вскрыты всеми геологическими выработками.

Питание грунтовых вод в значительной степени происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка грунтовых вод происходит в реку Волга,

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------|---------|------|-------------------------|--|--|------|----|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. Инв. № | | | | | | | Лист | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | ВЭС00086.286.1.1-ИЛО2.2 | | | | 12 |

поток соответствует общему уклону земной поверхности. Максимальный уровень подземных вод, как и уровни поверхностных водоемов и водотоков, отмечается в период обильного выпадения дождей, интенсивного снеготаяния. Величина прогнозного уровня следует ожидать на 1,0 м выше зафиксированного в период изысканий.

Химический состав подземных вод изучался с позиции проявления ими агрессивных свойств к бетону, железобетонным и металлическим конструкциям.

Результаты химического анализа подземных вод находятся в приложении Е.

По химическому составу подземные воды в пределах участка изысканий слабосоленоватые (средняя минерализация составляет 2,9 г/л); по водородному показателю для грунтовых вод щелочные ($pH_{ср} = 7,8$). По общей жесткости грунтовые воды очень жесткие (сред. 44,49 нем.град).

На основании приложения Е и в соответствии с таблицей В.3 СП 28.13330.2017 по отношению к бетону марки по водонепроницаемости W4–W12 подземные воды неагрессивные по всем показателям.

На основании приложения Е и в соответствии с таблицей В.4 СП 28.13330.2017 (с учётом примечаний) по содержанию сульфатов (при среднем содержании HCO_3^- свыше 6,0 мг-экв/л) по отношению к бетону марки по водонепроницаемости W4 подземные воды характеризуются как не агрессивные по среднему показателю сульфатов 196,69 мг/л.

В скважинах № 15,25,44,48 наблюдается повышенное содержание сульфатов (при среднем содержании HCO_3^- свыше 6,0 мг-экв/л) по отношению к I-й группе цемента по сульфатостойкости подземные воды характеризуются как сильно-агрессивные по тах показателю сульфатов 3580,87 мг/л. По отношению ко II-й и к III-й группам цемента по сульфатостойкости подземные воды характеризуются как не агрессивные.

На основании приложения Е и в соответствии с таблицей Х.3 СП 28.13330.2017 (с учётом примечаний) по тах суммарной концентрации сульфатов и хлоридов при значении водородного показателя свыше 3 до 11 подземные воды

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------|---------|------|-------------------------|--|--|------|----|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. Инв. № | | | | | | | Лист | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | ВЭС00086.286.1.1-ИЛО2.2 | | | | 13 |

характеризуются как среднеагрессивные по отношению к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода в интервале температур 0 - 50оС и скорости движения до 1 м/сек.

2.5 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений.

Модуль управления ВЭС

Модуль управления ВЭС представляет собой комплектно-блочный модуль с электротехническим оборудованием. Модуль управления изготавливается с учётом климатических условий площадки строительства и требований НТД и транспортировочных габаритов.

В состав модуля управления ВЭС входят:

- модуль АСУ и СГЭ
- модуль РП-35кВ
- модуль систем
- модуль АРМ

Размер МУ ВЭС не более 6,0х20,0 м. Размеры и компоновка модулей уточняются на этапе разработки проектной документации.

Модуль управления ВЭС представляет собой комплектно-блочный модуль, разделённый на транспортировочные блоки-контейнеры с подготовленными межблочными и внешними связями. Пространственная жесткость и устойчивость модуля обеспечивается каркасной конструкцией рамного типа. Ограждающие конструкции модуля выполняются в виде сэндвич панелей из стальных профилированных листов с утеплителем из минеральной ваты. Наружные и внутренние поверхности металлических

трехслойных сэндвич-панелей имеют высококачественную заводскую защитно-декоративную отделку. Конструкция пола состоит из покрытия - стального рифленого листа, теплоизоляции из минеральной ваты. В полу предусматриваются кабельные проходки в местах расположения электротехнического оборудования. Наружные дверные блоки – металлические утепленные, антивандального исполнения. Оконные блоки – ПВХ с энергосберегающим пакетом антивандального исполнения (наличие оконных блоков уточняется).

| | |
|--------------|--|
| Взам. Инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |

| | | | | | |
|------|---------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

ВЭС00086.286.1.1-ИЛО2.2

Лист

14

Поставка модуля управления ВЭС предусмотрена полной заводской готовности с площадками обслуживания, комплектно с инженерными системами (отопление, вентиляция, кондиционирование, освещение и т.д.) соответствующими требованиям НТД.

Модуль управления ВЭС относится к нормальному уровню ответственности в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Категория по пожарной опасности для модуля управления согласно СП 12.13130.2009 принята – Д. Степень огнестойкости блок-модуля принята II, класс конструктивной пожарной опасности С0.

Под модулем управления для прокладки кабелей предусматривается проветриваемое кабельное подполье, которое является кабельным сооружением. Согласно ПУЭ глава 2.3 п. 2.3.123 (таблица 2.3.1) в кабельных сооружениях высота проходов должна быть не менее 1,8 м. Монтаж блоков производится на металлический ростверк.

Площадки и марши лестниц выполняются с ограждением высотой 1,8 м. В местах предполагаемой выкатки оборудования ограждение выполняется съемным. За относительную отметку 0,000 принят уровень верха монолитной плиты фундамента.

Опорный каркас блок-модуля выполнен в металлических конструкциях. Каркас представляет собой одноэтажную раму. Габариты блок-модуля уточняются на этапе разработки проектной документации.

Металлоконструкции защищают от коррозии нанесением на их поверхность лакокрасочных покрытий. Все металлоконструкции подлежат окраске грунтовкой на заводе в один слой и эмалью на строительной площадке в два слоя.

Кабельное хозяйство под модулем управления ВЭС ограждается по периметру. Ограждение предусмотрено сетчатое с креплением к элементам фундамента. В ограждении предусматривается установка калиток.

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---|---------|------|--------|---------|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. Инв. № | <p>Металлоконструкции защищают от коррозии нанесением на их поверхность лакокрасочных покрытий. Все металлоконструкции подлежат окраске грунтовкой на заводе в один слой и эмалью на строительной площадке в два слоя.</p> <p>Кабельное хозяйство под модулем управления ВЭС ограждается по периметру. Ограждение предусмотрено сетчатое с креплением к элементам фундамента. В ограждении предусматривается установка калиток.</p> | | | | | |
| | | | ВЭС00086.286.1.1-ИЛО2.2 | | | | | |
| | | | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

| |
|------|
| Лист |
| 15 |

Фундаменты модуля управления ВЭС выполнены в виде монолитной железобетонной плиты размерами не более 20,5х6,5м.

Монолитная железобетонная плита, рассчитанная на просадку грунта при условии возможного местного замачивания основания, выполняется толщиной 400 мм со стальными стойками круглого сечения на высоту 1,8 м от уровня планировки из бетона класса В20, W8, F150 по ГОСТ 26633-2015 на сульфатостойком портландцементе. Глубина заложения подошвы фундамента 200мм.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------|---------|------|-------------------------|--|--|------|----|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. Инв. № | | | | | | | Лист | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | ВЭС00086.286.1.1-ИЛО2.2 | | | | 16 |

Дизельная электростанция (ДЭС)

Дизельная электростанция (ДЭС) поставляется в утеплённом блок-контейнере на шасси. Блок-контейнер ДЭС изготавливается с учётом климатических условий площадки строительства и требований НТД.

ДЭС контейнерного исполнения - с размерами в плане не более 3,0×2,44 м, высотой не более 2,59 м. (уточняются в соответствии с данными завода-изготовителя). Габариты сооружения уточняются на этапе разработки проектной документации.

Конструкция модуля ДЭС предусматривает возможность его транспортировки к месту монтажа, обеспечивает необходимую прочность, жесткость и устойчивость в процессе эксплуатации и при погрузочно-разгрузочных работах.

Поставка модуля предусмотрена полной заводской готовности.

Степень огнестойкости контейнера ДЭС - не ниже III, класс конструктивной пожарной опасности – не ниже С0.

Установка ДЭС контейнерного исполнения на шасси предусмотрена вблизи модуля управления с соблюдением противопожарных расстояний.

Фундамент под ДЭС – монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм.

2.6 Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта от опасных природных и техногенных процессов

В качестве дополнительной вторичной защиты фундаментов ВЭУ от опасных природных и техногенных процессов предусмотрен отвод поверхностных и сточных вод с территории установки, уплотнение обратной засыпки и задернение поверхности над фундаментом и вокруг него. Организация рельефа таким образом, чтобы обеспечить быстрый сток воды с поверхности за территорию (планировка с уклоном от территорий ВЭУ). Эти мероприятия позволяют максимально исключить негативные явления на фундаментах и сохранить их работоспособное состояние.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|--------|---------|------|-------------------------|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. Инв. № | | | | | | | ВЭС00086.286.1.1-ИЛО2.2 | Лист |
| | | | | | | | | | | 17 |
| | | | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | | |

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
|------|--|------------|
| 1 | Ведомость рабочих чертежей основного комплекта | |
| 2 | Схема фундаментов модуля управления | |
| 3 | Плиты фундаментные ПФМ1.....ПФМ3 | |
| 4 | Плиты фундаментные ПФМ1.....ПФМ3. Армирование | |
| 5 | Каркасы КР1, КР2 | |
| 6 | Схема точек приложения нагрузок от МУ | |
| 7 | План стоек и ростверков под МУ | |
| 8 | Стойка Ст1 | |
| 9 | Фундамент ДЭС | |
| 10 | Схема расположения элементов ограды. Разрезы 1-1 ... 4-4 | |









| | | | | | | | | | |
|-----------|---------|----------|--------|---|-------|--|-------------------|------|--------|
| | | | | | | ВЭС00086.286.1.1-И/О2.2 | | | |
| | | | | | | ООО "Пятнадцатый Ветропарк ФРВ" | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | | | | |
| Разраб. | | Варсан | |  | 12.19 | Излучная ВЭС. Ветровая электрическая станция Конструктивные и объемно-планировочные решения | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Лушников | |  | 12.19 | | П | 1 | 10 |
| Нач.отд. | | | | | | | | | |
| Н. контр. | | Пирогова | |  | 12.19 | Ведомость рабочих чертежей основного комплекта | ООО "ЕРСМ Сибири" | | |
| Утв. | | | | | | | | | |
| ГИП | | Гусев | |  | 12.19 | | | | |

Схема фундаментов модуля управления














Спецификация элементов на фундамент МЧ

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса, ед., кг | Примечание |
|------|------------------------------|---|-------|----------------|------------|
| ПФМ1 | лист 3 | Плита фундаментная ПФМ1 | 1 | | |
| ПФМ2 | лист 3 | Плита фундаментная ПФМ2 | 3 | | |
| ПФМ3 | лист 3 | Плита фундаментная ПФМ3 | 4 | | |
| | | Материалы | | | |
| | ГОСТ 26633-2015 (см.Т.Т.п.2) | Бетон В20, W8, F150 | 1,68 | | м³ |
| | | Плита фундаментная ПФМ1 | | | |
| | | Изделия закладные | | | |
| | ТУ 2248-001-34311042-2015 | Труба ПРОТЕКТОРФ/ЛЕКС ПК 200 SN10, L=110 м.п. | 8,118 | 892,98 | |
| | | Труба полиэтиленовая Ø63 мм, L=110 м.п. | 1,05 | 115,5 | |
| | | 3Ø1 | | | |
| 1 | ГОСТ 19903-2015 | Лист 400х400х10 | 33 | 12,55 | |
| 2 | ГОСТ Р 52544-2006 | 12-A500С L=350 | 297 | 0,3108 | |







- Бетон изготовить на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013.
- Конструкцию опор принять согласно данных поставщика оборудования.
- Песчаную подготовку и засыпку труб для кабелей выполнить из песка средней крупности с уплотнением до коэффициента 0,95. Производство работ вести согласно СП45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87", при разработанном ППР.
- Обратную засыпку выполнять из местного грунта при естественной влажности с послойным уплотнением до коэффициента K_{с_{от}} =0,92. Уплотнение выполнять в соответствии с указаниями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Засыпка мерзлым грунтом, или грунтом с содержанием органических включений не допускается.
- Выпуски труб из фундаментной плиты показаны условно. Уточнить на стадии Р.
- Объем земляных работ под основание лестницы (1,2х0,5 м.) 0,06 м3 на одну лестницу.


| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|------|--------|---|-------|--|------------------|------|--------|
| | | | | | | ВЭС00086.286.11-И/О2.2 | | | |
| | | | | | | ООО "Пятнадцатый Ветропарк ФРВ" | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Излучная ВЭС. Ветровая электрическая станция Конструктивные и объемно-планировочные решения | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | Варсан | | |  | 12.19 | | П | 2 | |
| Проверил | Лушников | | |  | 12.19 | | | | |
| Начерт. | | | | | | | | | |
| Н. контр. | Пирогова | | |  | 12.19 | | | | |
| Утв. | | | | | | Схема фундаментов модуля управления | ООО"ЕРСМ Сибири" | | |
| ГИП | Гусев | | |  | 12.19 | | | | |




- Основанием фундаментных плит ПФМ 1, ПФМ2, ПФМ3 является послойно уплотненная песчаная подушка толщиной 1000 мм.
- Песчаную подушку выполнить из песка средней крупности с уплотнением до коэффициента 0,95, объемный вес не менее 1,6 т/м³.
- Бетон конструкций изготовить на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013.
- Общие объемы земляных работ для:
 - ПФМ1 – объем котлована – 225 м³; обратная засыпка – 11,38 м³; песчаная подушка – 173,01 м³;
 - ПФМ2 – объем котлована – 70,93 м³; обратная засыпка – 9,86 м³; песчаная подушка – 54,56 м³;
 - ПФМ3 – объем котлована – 58,84 м³; обратная засыпка – 8,66 м³; песчаная подушка – 45,26 м³;

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|------|--------|---|-------|--|------------------|------|--------|--|
| | | | | | | ВЭС00086.286.1.1-И/02.2 | | | | |
| | | | | | | ООО "Пятнадцатый Ветропарк ФРВ" | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Излучная ВЭС. Ветровая электрическая станция Конструктивные и объемно-планировочные решения | Стадия | Лист | Листов | |
| Разраб. | Варсан | | |  | 12.19 | | П | 3 | | |
| Проверил | Лушников | | |  | 12.19 | | | | | |
| Начерт. | | | | | | | | | | |
| Н. контр. | Пирогова | | |  | 12.19 | Плиты фундаментные ПФм1.....ПФм3 | ООО"ЕРСМ Сибири" | | | |
| Утв. | | | | | | | | | | |
| ГИП | Гусев | | |  | 12.19 | | | | | |





ПФм2
Армирование
(верхняя и нижняя арматура)






ПФМЗ
Армирование
(верхняя и нижняя арматура)



1. Общие указания смотреть лист 2.
2. За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 210,200.
3. Соединение арматуры между собой выполнять путём вязки опожженной стальной проволокой $\phi 1,2$ мм по ГОСТ 3282-74.
4. Стыковку арматуры позиция 1 по длине выполнять перепуском на 850 мм с расстояйкой не менее чем на 650 мм. В одном сечении плиты располагать не более 50% стыковой арматуры.
5. Бетон конструкций изготовить на сульфатостойком цементе ГОСТ 22266-2013.

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|------|--------|---|-------|--|------------------|------|--------|
| | | | | | | ВЭС00086.286.1.1-И/02.2 | | | |
| | | | | | | 000 "Пятнадцатый Ветропарк ФРВ" | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Излучная ВЭС. Ветробая электрическая станция Конструктивные и объемно-планировочные решения | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | Варсан | | |  | 12.19 | | П | 4 | |
| Проверил | Лушников | | |  | 12.19 | | | | |
| Нач.отд. | | | | | | | | | |
| Н. контр. | Пирогова | | |  | 12.19 | Плиты фундаментные ПФМ1.....ПФМ3 Армирование | 000"ЕРСМ Сибири" | | |
| Учб. | | | | | | | | | |
| ГИП | Гусев | | |  | 12.19 | | | | |



| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса, ед., кг | Приме-чание |
|------|-----------------|----------------|------|----------------|-------------|
| | | КР1 | | 6,38 | |
| 1 | ГОСТ 34028-2016 | ø8 А240 L=2800 | 3 | 1,11 | |
| 2 | ГОСТ 34028-2016 | ø8 А240 L=630 | 10 | 0,25 | |
| 3 | ГОСТ 34028-2016 | ø8 А240 L=280 | 5 | 0,11 | |
| | | КР2 | | 5,05 | |
| 4 | ГОСТ 34028-2016 | ø8 А240 L=2200 | 3 | 0,87 | |
| 2 | ГОСТ 34028-2016 | ø8 А240 L=630 | 8 | 0,25 | |
| 3 | ГОСТ 34028-2016 | ø8 А240 L=280 | 4 | 0,11 | |

- Общие указание смотреть лист 1.
- Каркасы изготовить с применением контактно-точечной сварки. Тип соединения К1-Кт по ГОСТ 14098-2014.






| | | | | | | | | | |
|-----------|---------|----------|--------|---|-------|--|------------------|------|--------|
| | | | | | | ВЭС00086.286.1.1-ИЛ02.2 | | | |
| | | | | | | ООО "Пятнадцатый Ветропарк ФРВ" | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Излучная ВЭС. Ветровая электрическая станция Конструктивные и объемно-планировочные решения | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | | Варсан | |  | 12.19 | | П | 5 | |
| Проверил | | Лушников | |  | 12.19 | | | | |
| Нач.отд. | | | | | | | | | |
| Н. контр. | | Пирогова | |  | 12.19 | Каркасы КР1, КР2 | ООО"ЕРСМ Сибири" | | |
| Утв. | | | | | | | | | |
| ГИП | | Гусев | |  | 12.19 | | | | |

Схема точек приложения нагрузок от МУ



Общие данные

1. Сбор нагрузок на фундаменты выполнен для следующих условий
- ветровой район строительства – III, нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа (СП 20.13330.2016);

- тип местности по ветровому району – А (СП 20.13330.2016);

- снеговой район строительства – II, нормативный вес снегового района – 1 кПа (СП 20.13330.2016);

- отметка верха ростверка принята от уровня планировки – 1,2 м;

- коэффициент надежности по ответственности – 1 (ГОСТ Р 27751 2014);

- коэффициент условий работы элементов принят – 1 (Таблица 1 СП 16.13330.2017);

- вес блока модуля систем – 11,6 т;

- вес блока модуля МЩУ = 9,2 т. ;





- вес блока модуля АСУ = 9,2 т.;

- вес блока модуля РП = 11,6 т.


- нагрузка от обслуживающего персонала – 1,5 кПа (СП 20.13330.2016).
2. При расчете нагрузок на фундамент приняты следующие исходные данные:
- тип местности по ветровому району – А (СП 20.13330.2016);

- коэффициент надежности по ответственности – 1 (ГОСТ Р 27751-2014).

1. Нагрузки от МУ с опорной конструкцией на фундамент рассчитаны в программе SCAD++, версия 21.1
2. При расчете нагрузок на фундамент от МУ с опорной конструкцией принята масса блока электротехнического модуля с оборудованием – 16 т. При необходимости, нагрузки на фундамент могут быть откорректированы с учетом реальной массы оборудования модуль-блоков.

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------|----------|--------|---|-------|--|------------------|------|--------|
| | | | | | | ВЭС00086.286.1.1-И/О2.2 | | | |
| | | | | | | ООО "Пятнадцатый Ветропарк ФРВ" | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Излучная ВЭС. Ветровая электрическая станция Конструктивные и объемно-планировочные решения | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | | Варсан | |  | 12.19 | | П | 6 | |
| Проверил | | Лушников | |  | 12.19 | | | | |
| Нач.отд. | | | | | | Схема точек приложения нагрузок от МУ | ООО"ЕРСМ Сибири" | | |
| Н. контр. | | Пирогова | |  | 12.19 | | | | |
| Утв. | | | | | | | | | |
| ГИП | | Гусев | |  | 12.19 | | | | |

План стоек под ростверк модульного здания (МУ)



Спецификация элементов стального ростверка




| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса, кг Объем, м³ | Примечание |
|------------------------|---------------------------|--------------|-------|------------------------|------------|
| Металлические элементы | | | | | |
| 1 | Лист | Стойка Ст1 | 33 | 59,06/- | 1948,98 |
| 2 | Лист | Ростверк Р1 | 1 | 3792,7/- | 3792,7 |
| - | ТУ 2312-003-49248846-2001 | Эмаль КО-174 | 24 кг | - | 2х400 м² |

Спецификация элементов на ростверк Р1

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса, ед., кг | Примечание |
|------|---------------|---------------------|-------|----------------|------------|
| 3 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 18П L=10950 | 6 | 178,5 | 1071 |
| 3а | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 18П L=9350 | 6 | 152,41 | 914,5 |
| 4 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 18П L=3025 | 44 | 49,3 | 2169,4 |
| 5 | ГОСТ 19903-74 | Лист 300х6 L=м.п. | 117,6 | 14,13 | 1661,7 |
| 6 | ГОСТ 8509-93 | Уголок 100х7 L=100 | 88 | 1,079 | 77,69 |

* в спецификации не включены соединительные элементы


План ростверка Р1



- Листы поз.5 приварить к швеллерам 18П прерывистым швом L=100мм с шагом 200 мм.
- Места стыковки швеллеров поз.3, 3а и 4 усилить дополнительными уголками 100х7 L=100 мм (поз.6.)
- Сталь для всех элементов принята марки С245 по ГОСТ 27772-2015.
- Стыковку швеллеров позиция 1 и 1а выполнить равнопрочным стыком по типу узла 3. Стык располагать над опорой.
- Применить электроды З42. Высоту сварного шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- После монтажа металлоконструкций покрыть эмалью КО-174 за 2 раза
- Верх всех стоек выполнить на одной отметке.
- Размер со * уточнить при монтаже.
- Спецификацию на ЗВ1 см. л. 2.

| | | | | | |
|--|----------|-------|--------|------------------|------|
| ВЭС00086.286.11-И/02.2 | | | | | |
| ООО "Пятнадцатый Ветропарк ФРВ" | | | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| Разраб. | Варсан | 12.19 | | | |
| Проверил | Лушников | 12.19 | | | |
| Начерт. | | | | | |
| Н. контр. | Пирогова | 12.19 | | | |
| Утв. | | | | | |
| ГИП | Гусев | 12.19 | | | |
| Иллучная ВЭС. Ветропая электрическая станция Конструктивные и объемно-планировочные решения | | | | Стадия | Лист |
| | | | | П | 7 |
| План стоек и ростверков под МУ | | | | ООО"ЕРСМ Сибири" | |

Опалубочный план фундаментной плиты



- 1. За относительную отметку 0,000 принята отметка верха жб плиты
- 2. В проекте разработан фундамент в виде монолитной ж/б плиты на естественном основании. Расчетное давление основания под подошвой плиты 22 кН/м2.
- 3. Перед устройством фундамента произвести устройство подготовки под фундаментную плиту из бетона В7,5 толщиной 100мм по песчаной подушке 200мм. Объем бетона В7,5 – 1,269 м3. Объем песчаной подушки – 2,538 м3.
- 4. Производство земляных работ под фундамента выполнять в соответствии со СП 45.13330.2012. Если при производстве земляных работ под подошвой фунда-ов будут обнаружены грунты, которые не могут служить основанием под фундамента, последние удалить и заменить ПГС или щебнем 20–40мм, заглубив на 20–30см в материковый грунт.
- 5. По боковым поверхностям плиты выполнить вертикальную гидроизоляцию. расвором ТЕХНОНИКОЛЬ N21 ТУ 5775–018–17925162–2004, площадь покрытия 4,2 м2.
- 6. Обратную засыпку пазух фундаментов производить до красной отметки не ранее чем через 7 дней после выполнения гидроизоляции.
- 7. Под фундамент выкопать котлован размером 4,7х2,7м глубиной 0,4м объемом 5,076м3. После производства работ выполнить обратную засыпку объемом 0,144 м3.

Схема посадки фундамента на инженерно-геологический разрез











Таблица основных материалов на фундамент ДЭС

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса, ед., кг | Приме-чание |
|------|-------------------|---------------------|------|----------------|-------------|
| | | Материалы | | | |
| | ГОСТ 26633–2015 | Бетон В20, W8, F150 | 3,4 | | м³ |
| 1 | ГОСТ Р 52544–2006 | 10–А500С L=м.п. | 116 | 0,617 | 71,57 |





| | | | | | |
|---------------------------------|----------|------|--------|--|-------|
| ВЭС00086.286.1.1–ИЛ02.2 | | | | | |
| ООО "Пятнадцатый Ветропарк ФРВ" | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| Разраб. | Варсан | | | | 12.19 |
| Проверил | Лушников | | | | 12.19 |
| Нач.отд. | | | | | |
| Н. контр. | Пирогова | | | | 12.19 |
| Утв. | | | | | |
| ГИП | Гусев | | | | 12.19 |
| | | | | Излучная ВЭС. Ветровая электрическая станция Конструктивные и объемно-планировочные решения | |
| | | | | Стадия | Лист |
| | | | | П | 9 |
| | | | | Листов | |
| | | | | 000"ЕРСМ Сибири" | |
| | | | | Фундамент под ДЭС | |

Спецификация элементов

Схема расположения элементов ограды



1. Столбы металлические из квадратного профиля $\varnothing 100 \times 4$ заделываются в сверленные отверстия на глубину 800 мм и заполняются бетоном В15 W8, F100 на мелком заполнителе. Глубина сверленной скважины 700 мм от фактической отметки земли.
2. Бетон должен быть изготовлен на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266–2013.
3. Панели поз.3,4 и 5 выполнить из панелей ПН.ЗД.4.50х200.3000х2334 путем резки нужной ширины (соответственно 2000, 500 и 1500 мм).
4. Крепление панелей, калитки и ворот к столбам выполнять на сварке электродами типа Э42 по ГОСТ 9467–75.
5. После окончания монтажных сварочных работ нарушенное антикоррозийное покрытие элементов конструкций должно быть восстановлено.

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------|----------|--------|---|-------|---|-------------------|------|--------|
| | | | | | | ВЭС00086.286.1.1-ИЛО2.2 | | | |
| | | | | | | ООО "Пятнадцатый Ветропарк ФРВ" | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | | | | |
| Разраб. | | Варсан | |  | 12.19 | Исключная ВЭС. Ветровая электрическая станция Конструктивные и объемно-планировочные решения | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Лушников | |  | 12.19 | | П | 10 | |
| Нач.отд. | | | | | | | | | |
| Н. контр. | | Пирогова | |  | 12.19 | Схема расположения элементов ограды. Разрезы 1-1 ... 4-4 | ООО "ЕПСМ Сибири" | | |
| Утв. | | | | | | | | | |
| Г.И.П. | | Гусев | |  | 12.19 | | | | |