

Номер позиции	Номер контрактной позиции	Код оборудования, материала, изделия Наименование, техническая характеристика Габариты, опросные листы	Тип, марка	Стандарт, технические условия	Единица измерения	Количество	Вес ед., кг	Наименование и адрес поставщика	Примечание
							общий вес		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00CWX70	ШКАФ 1200x2200x600 (ШxВxГ). В СБОРЕ С ДВУХСТВОРЧАТОЙ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ, ЦОКОЛЕМ 200 ММ, ПОВОРОТНЫМИ РАМАМИ . Климатическое исполнение: У2 Сейсмичность площадки - 6 баллов по шкале MSK-64	RITTAL TS8		КОМПЛ	1	200 200	ООО "РИТТАЛ" 123007, Г.МОСКВА, УЛ.4-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д.11, СТР.1 ТЕЛ.(495) 775-02-30 (ИНН - 0)	СМ. ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ 136R1-10UXB-1954-AS.A
2	00CWX70-P1 00CWX70-P2	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ Климатическое исполнение: У3 Сейсмичность площадки - 6 баллов по шкале MSK-64	СИГНАЛ-20П SMD (ВЕРСИЯ 2.05)		ШТ	2	1 2	НВП "БОЛИД" Г.КОРОЛЕВ УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,Д.4 (ИНН -)	
3	00CWX70-P3 00CWX70-P4	ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР. ПИТАНИЕ-12В Климатическое исполнение: У3 Сейсмичность площадки - 6 баллов по шкале MSK-64	СИГНАЛ-10. (ВЕРСИЯ 1.12)		ШТ	2	0,5 1	НВП "БОЛИД" Г.КОРОЛЕВ УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,Д.4 (ИНН -)	
4	00SGE00GK001 00SGE00GK002	БЛОК ИНДИКАЦИИ Климатическое исполнение: У3 Сейсмичность площадки - 6 баллов по шкале MSK-64	C2000-БИ SMD ВЕРСИЯ 2.27		ШТ	2	0,6 1,2	НВП "БОЛИД" Г.КОРОЛЕВ УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,Д.4 (ИНН -)	
5	00CWX70GK001 00CWX70GK002 00CWX70GK003 00CWX70GK004	БЛОК ИНДИКАЦИИ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ Климатическое исполнение: У3 Сейсмичность площадки - 6 баллов по шкале MSK-64	C2000-ПТ ВЕРСИЯ 2.5		ШТ	4	0,6 2,4	НВП "БОЛИД" Г.КОРОЛЕВ УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,Д.4 (ИНН -)	

ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКИЙ АРХИВ

Печатный материал № 615
Дата поступления 8.11.18.

136R1-10UXB-1954-AS.Z_954K01				ГИП	Пак Д.Ф.		11.18
Реконструкция установленных энергетических котлоагрегатов ТГМЕ-464 Нижнекамской ТЭЦ для сжигания нефтяного кокса в виде пыли с установки замедленного коксования ОАО "ТАНЕКО" Объединенное здание ЦПП				Нач.отд.	Богданов П.В.		11.18
				Зам.нач.отд.	Разюпин М.Ю.		11.18
Щит управления ЦПП. Управление автоматическим пожаротушением. Заказная спецификация на оборудование и материалы.				Вед.инж.	Додельцева А.В.		11.18
Контрольно-измерительные приборы и автоматика				Должность	Фамилия	Подпись	Дата

Дата и время печати: 07.11.2018 11:41:37

Контракт N
136R1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	00SGE00GK201 00SGE00GK202 00SGE00GK203 00SGE00GK204 00SGE00GK205 00SGE00GK206 00SGE00GK207	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ Климатическое исполнение: УЗ Сейсмичность площадки - 6 баллов по шкале MSK-64	C2000-ПУ		ШТ	7	0,2 1,4	НВП "БОЛИД" Г.КОРОЛЕВ УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,Д.4 (ИНН -)	
7	00CWX70GS001 00CWX70GS002	БЛОК СИГНАЛЬНО ПУСКОВОЙ. ПИТАНИЕ -12 В Климатическое исполнение: УЗ Сейсмичность площадки - 6 баллов по шкале MSK-64	C2000-СП1 (ВЕРСИЯ 1.60)		ШТ	2	0,3 0,6	НВП "БОЛИД" Г.КОРОЛЕВ УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,Д.4 (ИНН -)	
8	00CWX70GU001 00CWX70GU002 00CWX70GU003	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ. 12В-3А-17Ч Климатическое исполнение: УЗ Сейсмичность площадки - 6 баллов по шкале MSK-64	РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS)		ШТ	3	1,5 4,5	НВП "БОЛИД" Г.КОРОЛЕВ УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,Д.4 (ИНН -)	
9		АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ, 12 В, 17АхЧ Климатическое исполнение: УЗ Сейсмичность площадки - 6 баллов по шкале MSK-64	DELTA DTM 1217		ШТ	3	5,7 17,1	НВП "БОЛИД" Г.КОРОЛЕВ УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,Д.4 (ИНН -)	ДЛЯ РИП-12 исп.51
10		РЕЗИСТОР 0,25 Вт 510 Ом Климатическое исполнение: УЗ Сейсмичность площадки - 6 баллов по шкале MSK-64	C2-33Н-0,25-510 Ом ±10%		ШТ	3	0,01 0,03	НВП "БОЛИД" Г.КОРОЛЕВ УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,Д.4 (ИНН -)	
11		КАБЕЛЬ СИММЕТРИЧНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОХРАНЫ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ 1х2Х0,5 ММ Климатическое исполнение: УХЛ1 Сейсмичность площадки - 6 баллов по шкале MSK-64	КПСнг(a)-FRHF	ТУ 16.К99-036-2007	М	188	0,269 50,572	НПП "СПЕЦКАБЕЛЬ", Г. МОСКВА, УЛ. СТРОМЫНКА, Д.18 ТЕЛ.(495) 921-40-99 (ИНН - 1)	
12		КАБЕЛЬ СИММЕТРИЧНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОХРАНЫ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ 2х2Х0,5 ММ Климатическое исполнение: УХЛ1 Сейсмичность площадки - 6 баллов по шкале MSK-64	КПСнг(a)-FRHF	ТУ 16.К99-036-2007	М	22	0,44 9,68	НПП "СПЕЦКАБЕЛЬ", Г. МОСКВА, УЛ. СТРОМЫНКА, Д.18 ТЕЛ.(495) 921-40-99 (ИНН - 1)	