



АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

E-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

16.09.2022

№ 143-00-008/49

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «**Нежилое здание**» к сетям водоснабжения

Разрешается проектирование сети водоснабжения

Нежилого здания

(наименование проектируемого объекта)

Российская Федерация, Нижегородская область,
муниципальный округ Тоншаевский, р.п. Тоншаево,
(наименование населенного пункта)

улица Центральная

дом №

2Е

с присоединением к

магистраль отсутствует

(существующей, проектируемой)

водопроводной магистрали, проложенной

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

Обязанности застройщика

1. Бурение скважины (глубину и диаметр установить проектом)
2. Установка обсадной трубы (глубину и диаметр установить проектом)
3. Установить индивидуальную насосную станцию
4. Срок действия технических условий до 12.2024г.
5. Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается)
6. После окончания строительно-монтажных работ произвести рекультивацию земель

Заведующий отделом
архитектуры и строительства



О.В. Крючков



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

Е-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru
ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,
ИНН/КПП 5234002002 / 523401001
16.09.2022 № 143-00-008/48

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «Нежилое здание» к сетям водоотведения

Разрешается проектирование сети водоотведения

Нежилое здание

(наименование проектируемого объекта)

Российская Федерация, Нижегородская область,
муниципальный округ Тоншаевский, р.п. Тоншаево
(наименование населенного пункта)

улица Центральная

дом № 2 Е

с присоединением к

магистраль отсутствует

(существующей, проектируемой)

канализационной магистрали, проложенной

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Монтаж канализационного септика объемом не менее 8 м³
- 1.2 Максимальная нагрузка 3 м³/сут
- 1.3 Максимальная мощность 8 м³/сут
- 1.4 Соединение произвести трубой ПНД диаметром 110мм
- 1.5 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2024г.
- 1.6 Срок действия технических условий до 10.2024г.
- 1.7 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается)
- 1.8 После окончания строительно-монтажных работ произвести рекультивацию земель

Заведующий отделом
архитектуры и строительства



О.В. Крючков



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

Е-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

16.09.2022

№ 143-00-008/47

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «Нежилое здание» к сетям теплоснабжения

Разрешается проектирование теплоснабжения

Нежилое здание

(наименование проектируемого объекта)

Российская Федерация, Нижегородская область,

(наименование населенного пункта)

муниципальный округ Тоншаевский, р.п. Тоншаево,

улица Центральная

дом № 2Е с присоединением к централизованные сети теплоснабжения отсутствуют

(существующей, проектируемой)

сети теплоснабжения, проложенной

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Установка индивидуального твердотопливного котла .
- 1.2 Внутренние сети теплоснабжения произвести металлической трубой диаметром 25-50мм.
- 1.3 Установку радиаторов отопления произвести по расчету, в соответствии с последними строительными нормами
- 1.4 Максимальная нагрузка 9,5 кВт;
- 1.5 Расчетная температура теплоносителя 70-95 градусов С;
- 1.6 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2024г.
- 1.7 Срок действия технических условий до 10.2024г.
- 1.8 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается).

Заведующий отделом
архитектуры и строительства



О.В. Крючков



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

Е-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

16.09.2022

№ 143-00-008/50

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «Индивидуальный жилой дом» к сетям теплоснабжения

Разрешается проектирование теплоснабжения

Индивидуальный жилой дом

(наименование проектируемого объекта)

Российская Федерация, Нижегородская область,

(наименование населенного пункта)

муниципальный округ Тоншаевский, р.п. Тоншаево,

улица Базарная

дом № 1 участок 1 с присоединением к *централизованные сети теплоснабжения отсутствуют*

(существующей, проектируемой)

сети теплоснабжения, проложенной

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

1.1 Установка индивидуального твердотопливного котла .

1.2 Внутренние сети теплоснабжения произвести металлической трубой диаметром 25-50мм.

1.3 Установку радиаторов отопления произвести по расчету, в соответствии с последними строительными нормами

1.4 Максимальная нагрузка 9,5 кВт;

1.5 Расчетная температура теплоносителя 70-95 градусов С;

1.6 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2024г.

1.7 Срок действия технических условий до 10.2024г.

1.8 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается).

Заведующий отделом
архитектуры и строительства



О.В. Крючков



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

E-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

16.09.2022

№ 143-00-008/52

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «Индивидуальный жилой дом» к сетям водоснабжения

Разрешается проектирование сети водоснабжения

Индивидуальный жилой дом

(наименование проектируемого объекта)

Российская Федерация, Нижегородская область,
муниципальный округ Тоншаевский, р.п. Тоншаево,
(наименование населенного пункта)

улица Базарная

дом №

1

участок 1 с присоединением к

магистраль отсутствует

(существующей, проектируемой)

водопроводной магистрали, проложенной

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

Обязанности застройщика

1. Бурение скважины (глубину и диаметр установить проектом)
2. Установка обсадной трубы (глубину и диаметр установить проектом)
3. Установить индивидуальную насосную станцию
4. Срок действия технических условий до 12.2024г.
5. Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается)
6. После окончания строительно-монтажных работ произвести рекультивацию земель

Заведующий отделом
архитектуры и строительства



О.В. Крючков



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

E-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

16.09.2022

№ 143-00-008/51

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «Индивидуальный жилой дом» к сетям водоотведения

Разрешается проектирование сети водоотведения

Индивидуальный жилой дом

(наименование проектируемого объекта)

Российская Федерация, Нижегородская область,
муниципальный округ Тоншаевский, р.п. Тоншаево
(наименование населенного пункта)

улица Базарная

дом № 1

Участок 1 с присоединением к

магистраль отсутствует

(существующей, проектируемой)

канализационной магистрали, проложенной

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Монтаж канализационного септика объемом не менее 8 м³
- 1.2 Максимальная нагрузка 3 м³/сут
- 1.3 Максимальная мощность 8 м³/сут
- 1.4 Соединение произвести трубой ПНД диаметром 110мм
- 1.5 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2024г.
- 1.6 Срок действия технических условий до 10.2024г.
- 1.7 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается)
- 1.8 После окончания строительно-монтажных работ произвести рекультивацию земель

Заведующий отделом
архитектуры и строительства



О.В. Крючков



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

Е-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

24.10.2022

№ 143-00-008/65

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «Индивидуальный жилой дом» к сетям водоотведения

Разрешается проектирование сети водоотведения

Индивидуальный жилой дом

(наименование проектируемого объекта)

Российская Федерация, Нижегородская область,
муниципальный округ Тоншаевский, р.п. Тоншаево
(наименование населенного пункта)

улица Н.Трушкова

дом № 45

с присоединением к

магистраль отсутствует

(существующей, проектируемой)

канализационной магистрали, проложенной

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

1.1 Монтаж канализационного септика объемом не менее 8 м³

1.2 Максимальная нагрузка 3 м³/сут

1.3 Максимальная мощность 8 м³/сут

1.4 Соединение произвести трубой ПНД диаметром 110мм

1.5 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2024г.

1.6 Срок действия технических условий до 10.2024г.

1.7 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается)

1.8 После окончания строительно-монтажных работ произвести рекультивацию земель

Заведующий отделом
архитектуры и строительства



О.В. Крючков



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

Е-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru
ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,
ИНН/КПП 5234002002 / 523401001
24.10.2022 № 143-00-008/66

на № _____

от _____

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «Индивидуальный жилой дом» к сетям теплоснабжения

Разрешается проектирование теплоснабжения _____

Индивидуальный жилой дом

(наименование проектируемого объекта)

Российская Федерация, Нижегородская область,

(наименование населенного пункта)

муниципальный округ Тоншаевский, р.п. Тоншаево,

улица Н.Трушкова

дом № 45 с присоединением к централизованные сети теплоснабжения отсутствуют

(существующей, проектируемой)

сети теплоснабжения, проложенной

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

1.1 Установка индивидуального твердотопливного котла .

1.2 Внутренние сети теплоснабжения произвести металлической трубой диаметром 25-50мм.

1.3 Установку радиаторов отопления произвести по расчету, в соответствии с последними строительными нормами

1.4 Максимальная нагрузка 9,5 кВт;

1.5 Расчетная температура теплоносителя 70-95 градусов С;

1.6 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2024г.

1.7 Срок действия технических условий до 10.2024г.

1.8 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается).

Заведующий отделом
архитектуры и строительства



О.В. Крючков



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

Е-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru

ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,

ИНН/КПП 5234002002 / 523401001

13.10.2022

№ 143-00-008/62

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «**блокированный жилой дом**» к сетям теплоснабжения

блокированного жилого дома (4 блока)

(наименование проектируемого объекта)

Нижегородская область, Тоншаевский муниципальный округ, р.п. Тоншаево

(наименование населенного пункта)

улица Н.Трушкова

участок № 43 с присоединением к Централизованные сети теплоснабжения
отсутствуют

(существующей, проектируемой)

сети теплоснабжения, проложенной отсутствует

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

1.1 Установка индивидуального твердотопливного котла в каждый жилой блок.

1.2 Внутренние сети теплоснабжения произвести металлической трубой диаметром 25-50мм.

1.3 Установку радиаторов отопления произвести по расчету, в соответствии с действующими строительными нормами.

1.4 Максимальная нагрузка 9,5 кВт;

1.5 Расчетная температура теплоносителя 70-95 градусов С;

1.6 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2023г.

1.7 Срок действия технических условий до 10.2023г.

1.8 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается).

Заведующий отделом
архитектуры и строительства



О.В. Крючков



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Свердлова ул., д. 2-а, р.п. Тоншаево, 606950
тел. (883151) 2-16-58 факс (883151) 2-10-99

Е-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru
ОКПО 04027088, ОГРН 1025201289475,
ИНН/КПП 5234002002 / 523401001
13.10.2022 № 143-00-008/61

на №

от

Технические условия

На подключение проектируемого объекта: «**блокированный жилой дом**» к сетям водоотведения

Блокированного жилого дома (4 блока)
(наименование проектируемого объекта)

Нижегородская область, Тоншаевский муниципальный округ, р.п. Тоншаево,
(наименование населенного пункта)

улица Н.Трушкова
участок № 43 с присоединением к сети водоотведения отсутствуют

(существующей, проектируемой)
канализационной магистрали, проложенной

(местоположение, улица)

на следующих условиях:

1. Обязанности застройщика

- 1.1 Монтаж канализационных септиков (1 септик не более чем на 2 жилых блока) объемом не менее 8 м³
- 1.2 Максимальная мощность 8 м³/сут
- 1.3 Соединение произвести трубой ПНД диаметром 110мм
- 1.4 Срок подключения объекта к сетям не позднее 10.2023г.
- 1.5 Срок действия технических условий до 10.2023г.
- 1.6 Подключение к сетям производится за счет застройщика (плата не взимается)
- 1.7 После окончания строительно-монтажных работ произвести рекультивацию земель

Заведующий отделом
архитектуры и строительства



О.В. Крючков