



Муниципальное унитарное предприятие

ГОРВОДОКАНАЛ г. Новочеркасска

Адрес: 346428, Россия, г. Новочеркасск, ул. Энгельса, 30, тел. (8635) 24-20-10, факс 24-52-28

Реквизиты: ИНН 6150031979, р/с № 40702810726000002822 в ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ"

АО "АЛЬФА-БАНК", к/с № 30101810500000000207, БИК 046015207, ОКПО 53535190, ОКОНХ 90213, КПП 615001001, ОГРН 1026102230550, mail: gvk@novoch.ru, сайт: gorvodokanal-novoch.ru

№ 272 от « 06 » 09 2021 г.

Технические условия (информация) подключения
строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства
к сетям водоснабжения и водоотведения
информация о плате за подключение (не является условием подключения)

Технические условия выданы: (указывается наименование органа местного самоуправления, наименование организации, Ф.И.О. гражданина):	Председателю КУМИ Администрации г. Новочеркасска Косинову А.А.	
на основании заявки (сведения о заявке):	№ 57.1.4/4300 от 06.09.2021 г.	
на подключение к сетям водоснабжения и канализации объекта (наименование объекта):	Земельный участок с видом разрешенного использования «магазины»	
расположенного на земельном участке (сведения о земельном участке)	г. Новочеркасск, ул. Макаренко, 19 В (кадастровый № 61:55:0021603:464)	
Максимальная величина подключаемой нагрузки, куб.м в сутки	Водоснабжение	Водоотведение
	Определить расчетом	Определить расчетом
Срок действия технических условий	3 года	3 года
Тариф на подключение, руб./куб.м в мес	К системе водоснабжения	К системе водоотведения
	не утверждён	не утверждён
Мероприятия по подготовке коммунальной инфраструктуры для обеспечения ресурсом указанного объекта	Подключение возможно от сетей питьевого водопровода Д=100 мм, проходящего по ул. Макаренко.	Подключение возможно в сети канализации Д=800 мм, проходящие по ул. Макаренко.

Дополнительные условия:

МУП "Горводоканал" г. Новочеркасска обязуется обеспечить подключение строящегося (реконструируемого) объекта Заявителя к системам коммунального водоснабжения и канализации на указанных условиях в случае обращения в МУП "Горводоканал" г. Новочеркасска с заявкой на выдачу условий подключения строящегося (реконструируемого) объекта к сетям коммунального водоснабжения и канализации. Такое обращение должно быть сделано до начала разработки проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта.

Исполнительный директор

А.В. Бахвалов

Главный инженер

С.В. Соколов

Начальник ПТО

М.Д. Давтян